

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro prostor: Knihovna

ve společnosti: Obec Kladruby nad Labem, Kladruby n/L 110, 535 01 Přelouč

I.

Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí

Ukládání knih je činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, při které dochází ke shromažďování a ukládání dokumentace zapsané na listinách kancelářského papíru.. Obálky knih jsou vyrobeny z tvrzené lepenky, která má podobné vlastnosti jako kancelářský papír. Knihy se ukládají do dřevěných regálů. Požární nebezpečí vyplývá zejména z uložených knih a archiválií. V knihovně není stabilní pracovní místo. Knihovna se nachází v 1NP objektu obecního úřadu.

II.

Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek

Papír (tiskoviny knihy a materiál pro kancelářské účely)

| | |
|--|--|
| Chemická charakt.: | převážně celulóza |
| Teplota vznícení: | 365 °C |
| Výhřevnost: | 17 MJ.kg ⁻¹ |
| Teplota samovznícení: | 100 °C |
| Hustota: | 80 g/m ² (podle druhu určení) |
| Hasivo: | voda se smáčedlem, pěna |
| Při skladování chránit před teplotou větší než 100 °C. | |

Vlnitá lepenka, karton

| | |
|--|-------------------------|
| Teplota vznícení: | 427 °C |
| Bod hoření: | 258 °C |
| Teplota žhnutí: | 258 °C |
| Hustota: | 0,14 g/cm ³ |
| Hasivo: | voda se smáčedlem, pěna |
| Sklon k tepelnému samovznícení. | |
| Chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100 °C. | |

Dřevo

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Teplota vznícení: | 375 – 399 °C |
| Bod hoření: | 238 – 255 °C |
| Bod samozahřívání: | 80 – 120 °C |
| Hasivo: | voda se smáčedlem, pěna |
| Sklon k tepelnému samovznícení. | |

III.

Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Množství skladovaných knih a dokumentů se liší podle jednotlivých druhů tiskovin a je omezeno velikostí knihovny. Uložené knihy musí být ukládány do regálů. Předpokládá se, že nahodilé požární zatížení je větší než 120 kg/m².

IV.

Požadavky na zabezpečení požární ochrany

- V knihovně a jeho blízkosti je **přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.**
- Veškerá svítidla musí být opatřena kryty.
- Na tělesa ústředního vytápění je přísný zákaz odkládání písemností.
- Je zakázáno zřizovat náhradní el. osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod.
- Na el. instalaci nesmí být zřizována žádná provizoria.
- Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (zejména vystavit příkaz k takovéto práci a stanovit zajištění pracoviště).
- V knihovně se musí provádět pravidelný úklid a odstraňování hořlavých odpadů.
- Svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jiným způsobem.
- Je nutné udržovat trvale volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.
V knihovně nesmí být skladovány předměty, které nesouvisí s jeho provozem.

V.

Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti

Osoby pohybující se v prostoru knihovny si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na závady požární ochrany.

V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic.

VI.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

Únikové cesty nesmí být zastavovány materiálem a předměty, které by překážely volnému úniku osob v případě požáru.

Dveře musí být označeny těmito značkami:

„KNIHOVNA“

„ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM“

Pro prvotní zásah v případě požáru jsou k dispozici **práškové hasicí přístroje.**

V případě nutnosti hasit požár pod el.napětím NESMÍ být použito hydrantu a vodního nebo pěnového hasicího přístroje!

Za dodržování zásad požární ochrany v knihovně odpovídá:

vedoucí knihovny **KLARA NOVOTNA**

Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se zde.

V **Kladruby**, dne **4. 1. 2021**

Schválil: **OBECNÍ ÚŘAD**.....
KLADRUBY NAD LABEM
535 01 Přelouč